

Wasserhärte, Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren

Versorgungsbereich Embken/Gödersheim		
Versorgte Ortschaft	Wasserhärte	
	Calciumcarbonat mmol/l	°dh
Abenden	3,54	19,8
Berg-Thuir	3,54	19,8
Brück	3,54	19,8
Bürvenich	3,54	19,8
Eppenich	3,54	19,8
Langendorf	3,54	19,8
Nideggen	3,54	19,8
Rath	3,54	19,8
Wollersheim	3,54	19,8

Einteilung der Härtebereiche nach § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz		
Härtebereich	Anteil Calciumcarbonat	Grad deutscher Härte
weich	weniger als 1,5 mmol/l Calciumcarbonat	< 8,4° dH
mittel	1,5 bis 2,5 mmol/l Calciumcarbonat	8,4 - 14° dH
hart	mehr als 2,5 mmol/l Calciumcarbonat	> 14° dH

Hinweis: 1° dH entspricht 0,1783 mmol/l

Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren		
Bezeichnung	Verwendungszweck bei der Aufbereitung	Versorgungsbereich
Natriumphosphat	zur Korrosionsminderung im Rohrnetz	Embken / Gödersheim
UV Anlage	Desinfektion	Embken / Gödersheim
Natriumhypochlorit	Desinfektion	Embken / Gödersheim

Hinweis: Alle Aufbereitungsstoffe sind gemäß § 11 Abs. 1 der Trinkwasserverordnung in der Liste des Bundesministeriums für Gesundheit als zugelassene Zusatzstoffe und Desinfektionsverfahren enthalten.

Kontakt:

Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden
Betriebsführung Wasserleitungszweckverband Gödersheim
Seelenpfad 1, 52391 Vettweiß
Tel.: 02424-94020
Fax: 02424-940230
Email: info@neffeltal.de
Internet: www.neffeltal.de